

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Αριθμός Πιστοποιητικού: Certification Nr:	32829	Κωδικός πελάτη: Customer Nr:	0000040
Επωνυμία Πελάτη: Company Name:	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ	Ημ. Έκδοσης: Issuing Date:	5/10/2022
Διεύθυνση: Address:	ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ		

Κωδικός Δείγματος: Sample Code:	32829-7	Δειγματοληψία από: Sampling from:	Qlab
Περιγραφή δείγματος: Sample Description:	Νερό / Water	Σημείο Δειγματοληψίας: Sampling Point:	Οικισμός Ρεντίνα
Θερμοκρασία: Temperature:	7,0°C	Μέθοδος Δειγματοληψίας: Sampling Method:	OE 21-1
Ημ/νία παραλαβής: Date of Receipt:	23/9/2022	Κατάσταση δείγματος: State of Sample:	Κανονική / Normal
Ημ. Έναρξης δοκιμής: Start of Analysis:	23/9/2022	Ημ/νία Δειγματοληψίας: Sampling Date:	23/9/2022 11:00:00πμ
Ημ. Ολοκλήρ. δοκιμής: End of Analysis:	26/9/2022	Ποσότητα: Quantity:	500 ml
Στοιχεία Δείγματος: Sample Details:	Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας, Οικισμός Ρεντίνα		

Δ	Παράμετρος Parameter	Μέθοδος Method	Όριο Limit	Αποτέλεσμα Result	μ.μ. m.u.
<input checked="" type="checkbox"/>	pH	OE 2001	6,5-9,5	7,7	pH
<input checked="" type="checkbox"/>	Αγωγιμότητα - 20oC / Conductivity	OE 2002	2500	601	μS/cm
<input type="checkbox"/>	Χρώμα / Colour	OE 2003	-	<20,00	PtCo(Hazen)
<input type="checkbox"/>	Οσμή / Odour	OE 2004		αποδεκτή	-
<input type="checkbox"/>	Γεύση / Taste	OE 2005		αποδεκτή	-
<input type="checkbox"/>	Θολότητα / Turbidity	OE 2006		<2,0	NTU
<input checked="" type="checkbox"/>	Αμμωνιακά-NH4 / Ammonium	OE 2017	0,50	<0,10	mg/L
<input checked="" type="checkbox"/>	Ολικά Κολοβακτηριοειδή / Total Coliforms	ISO 9308-1:2014	0	N.D.	cfu/100mL
<input checked="" type="checkbox"/>	Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης / Int. Enterococci	ISO 7899-2:2000	0	N.D.	cfu/100mL
<input checked="" type="checkbox"/>	Escherichia Coli	ISO 9308-1:2014	0	N.D.	cfu/100mL
<input checked="" type="checkbox"/>	Αριθμός Αποικιών, 22oC / Total plate count, 22oC	ISO 6222:1999	Άνευ μεταβ.	N.D.	cfu/mL
<input checked="" type="checkbox"/>	Αριθμός Αποικιών, 37oC / Total plate count, 37oC	ISO 6222:1999	Άνευ μεταβ.	N.D.	cfu/mL

Παρατηρήσεις / Notes

Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 32829-7 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία.

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγχθηκε. / Results are associated only to the sample(s) tested.

Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab. / Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.

Αντιστοίχια των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.

Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No: **32829**

Παρατηρήσεις

Δ: διαπιστευμένη δοκιμή, *διαπιστευμένη δοκιμή κατά ISO 17025 Αρ. 909-3

N.D.: Not detected / Δεν ανιχνεύθηκε

M.P.: Σύμφωνα με ISO 8199:2018, μικροοργανισμοί παρόντες/According to ISO 8199:2018, microorganisms present
est: Σύμφωνα με ISO 8199:2018, 3-9 αποικίες κατά προσέγγιση/According to ISO 8199:2018, 3-9 colonies estimated

OM: original matter, **DM:** dry matter

NB: επί νωπού βάρους, **EB:** επί ξηρού βάρους

RL: Το Reporting Limit υποδηλώνει το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

(±): Εκτεταμένη αβεβαιότητα σε βαθμό εμπιστοσύνης ~95% (k=2)

**:*Legionella*: Όγκος διήθησης 100mL / Matrix β, Procedure 8, Media GVPC

ΔΣ: Δήλωση Συμμόρφωσης

Ημ/νία έκδοσης πιστοποιητικού / Issuing date of certificate:

5/10/2022

Διευθυντής εργαστηρίου
Lab Manager



Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγχθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.

Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.

Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.

Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No:

32829