Qlab
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 122, Διαβατά, Θεσσαλονίκη, 57008
Konstantinou Karamanli Avenue 122, Diavata, Thessaloniki, 57008
T: 2310 784 712 , F: 2310 784 713
Email: info@q-lab.gr , Web: www.q-lab.gr

ilac-MRA
ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ.Πιστ. 909

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Αριθμός Πιστοποιητικού: **Certification Nr:**	**32825**	**Κωδικός πελάτη:** **Customer Nr:**	0000040
Επωνυμία Πελάτη: **Company Name:**	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ	**Ημ. Έκδοσης:** **Issuing Date:**	6/10/2022
Διεύθυνση: **Address:**	ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ		

Κωδικός Δείγματος: **Sample Code:**	**32825-9**	**Δειγματοληψία απο:** **Sampling from:**	Qlab
Περιγραφή δείγματος: **Sample Description:**	**Νερό / Water**	**Σημείο Δειγματοληψίας:** **Sampling Point:**	
Θερμοκρασία: **Temperature:**	-	**Μέθοδος Δειγματοληψίας:** **Sampling Method:**	OE 21-1
Ημ/νία παραλαβής: **Date of Receipt:**	23/9/2022	**Κατάσταση δείγματος:** **State of Sample:**	Κανονική / Normal
Ημ. Έναρξης δοκιμής: **Start of Analysis:**	29/9/2022	**Ημ/νία Δειγματοληψίας:** **Sampling Date:**	23/9/2022 13:50μμ
Ημ. Ολοκλήρ. δοκιμής: **End of Analysis:**	29/9/2022	**Ποσότητα:** **Quantity:**	1000 ml
Στοιχεία Δείγματος: **Sample Details:**	Δημοτική Ενότητα Απολλωνίας, Οικισμός Πλατεία Δαναΐλίδης Θεοχάρης		

Δ	Παράμετρος Parameter	Μέθοδος Method	Όριο Limit	Αποτέλεσμα Result	μ.μ. m.u.
☑	Σίδηρος-Fe / Iron	OE 2800	200	<20	μg/L

Παρατηρήσεις / Notes

Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 32825-9 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία.

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.

Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.

Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.

Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No: **32825**

Παρατηρήσεις

Δ: διαπιστευμένη δοκιμή, *διαπιστευμένη δοκιμή κατά ISO 17025 Αρ. 909-3

N.D.: Not detected / Δεν ανιχνεύθηκε

M.P.: Σύμφωνα με ISO 8199:2018, μικροοργανισμοί παρόντες/According to ISO 8199:2018, microorganisms present

est: Σύμφωνα με ISO 8199:2018, 3-9 αποικίες κατά προσέγγιση/According to ISO 8199:2018, 3-9 colonies estimated

OM: original matter, **DM:** dry matter

NB: επί νωπού βάρους, **ΞΒ:** επί ξηρού βάρους

RL: To Reporting Limit υποδηλώνει το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

(±): Εκτεταμένη αβεβαιότητα σε βαθμό εμπιστοσύνης ~95% (k=2)

****:** Legionella: Όγκος διήθησης 100mL / Matrix β, Procedure 8, Media GVPC

ΔΣ: Δήλωση Συμμόρφωσης

Ημ/νία έκδοσης πιστοποιητικού / Issuing date of certificate: 6/10/2022

Διευθυντής εργαστηρίου
Lab Manager

Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα που ελέγθηκε./ Results are associated only to the sample(s) tested.

Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς την γραπτή εγκριση της Qlab./ Partial reproduction allowed only with written consent of Qlab.

Αντιστοιχία των εσωτερικών μεθόδων στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου / Match of the in house methods on our website.

Αριθμός Πιστοποιητικού / Certification No: **32825**